

大阪ヘルスケアパビリオンにおける警備業務委託（公募型プロポーザル）

【質問に対する回答】

No.	書類名称	頁	該当箇所	質問	回答
1	募集要項	7	応募手続きに関する事項	守秘義務誓約書を単体企業で提出しましたが、質問書の回答後に共同事業体の組成をすることは可能でしょうか。	可能です。ただし、守秘義務誓約書の3に記載の事項を遵守してください。
2	仕様書	5	業務内容 (1) 事前準備	防犯カメラシステムのメーカーについては、設置機種、生産国などの指定はございますか。	特に指定はありません。
3	仕様書	5	業務内容 (1) 事前準備	機械警備システム、防犯カメラシステム、入退室管理システムの施工にあたって、必要な配管やボックスは準備されていると考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
4	仕様書	6	警備体制等 (1) 警備隊の編成	パビリオンの警備員としての識別が可能となるように工夫することとなっておりますが、此方で腕章等を準備するとの認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
5	仕様書	5	業務内容 (1) 事前準備	施設警備業務の実施にあたり、発注者でご準備いただける資機材についてご教示ください。(例) カラーコーン、ヘルトパーテーション等	ヘルトパーテーション、サイン看板等の数材は、発注者にて準備します。警備員が携帯する備品（無線機や拡声器等）は、受注者で準備してください。
6	仕様書	5	業務内容 (1) 事前準備	システムで使用するIDカードのカード規格について、フェリカ、マイフェアなど指定はございますか。また、IDカードの券面、裏面デザインの指定はございますか。	IDカードの規格に指定はありません。
7	仕様書	5	業務内容 (1) 事前準備	電気錠制御盤（BAN-L25NA、BAN-L40NA）は利用せず、直接警備システムに電気錠を接続することは可能でしょうか。	電気錠制御盤は利用してください。直接警備システムに電気錠を接続することはできません。
8	仕様書	5	業務内容 (1) 事前準備	「炎認識 AI による火災監視システム（仮称）」の接続に使用する防犯カメラ制御部分のHDMI端子を1箇所提供との記載がありますが、防犯カメラ制御部分とはカメラ本体ではなくレコーダーとの認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
9	仕様書	5	業務内容 (1) 事前準備	納品、施工したものは、会期後すべて撤去することとなっておりますが、配線の撤去も必要でしょうか。	お見込みのとおりです。
10	仕様書	5	業務内容 (1) 事前準備	使用する機器の所有者については発注者ではなく、受注者とと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
11	仕様書	5	業務内容 (1) 事前準備	電気錠および電気錠制御盤、防犯カメラの提供機器以外に別途工事にてご用意いただける機器がございましたらご教示ください。	ありません。
12	仕様書	6	警備体制等 (1) 警備隊の編成	パビリオン警備を再委託する場合、制服が各社の制服となるため2種類となりますが、問題ないでしょうか。	制服は統一されたものが望ましいですが、どうしても準備できない場合は統一した腕章を着用するなどしてください。
13	仕様書	6	警備体制等 (3) 警備員の配置	日数、配置時間は記載されておりますが、ポスト数は記載されておりませんので、必要ポスト数は受注者からの提案という認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
14	仕様書	6	警備体制等 (4) 追加業務への対応	警備員の追加補充について、おおむね何日前に増員の依頼を予定しておられますか。	追加補充が必要と判断された場合に、発注者と受注者で協議するものとします。
15	仕様書	6	警備体制等 (4) 追加業務への対応	VIPが来場されると考えておりますが、受注者による身辺警備が必要となるケースは想定されておられますか。	現時点では想定していません。
16	仕様書	6	警備体制等 (5) その他	警備業務上必要なパソコンを、現地のインターネット回線に接続して外部へ通信することは可能でしょうか。また、回線には何等かのアクセス制限を予定されておられますか。	インターネット回線を通じた外部との通信は可能です。現時点においては、アクセス制限は予定していません。
17	仕様書	9	留意事項	業務の内容によって再委託は可能との記載ですが、再々委託は可能でしょうか。	可能です。
18	仕様書	別紙	弊社提供機器	弊社提供機器に記載されている資機材の利用について、提供機器を使用せず、同一システムで機器を構成したほうが、より安価かつより安定したサービスをご提供できますが、必須要件と考えた方がよろしいでしょうか。	必須ではありません。
19	仕様書	別紙	別紙②	エンタメ棟の図面にはカードリーダー、電気錠、防犯センサーの記載がありませんが、設置の必要はありますか。設置が必要な場合、設置位置をお示しください。	守秘義務誓約書をご提出いただいた応募者に対し、別途開示します。
20	仕様書	別紙	別紙②	バックヤード2階のエレベーター内設置のカメラは、エレベーター業者からの映像を支給されるものと考えてよろしいでしょうか。また支給される場合、その支給方法をご教示ください。	映像は発注者が警備員室まで配線で支給します。
21	仕様書	別紙	別紙②	本館のエレベーターにはカメラの記載はありませんが、接続または設置する必要はありますか。設置される場合、エレベーター工事で設置されるものと考えてよろしいでしょうか。	カメラは発注者にて設置し、映像は発注者が警備員室まで配線で支給します。
22	募集要項	3	「4 契約に関する事項 (4) 契約保証金について	契約保証金（契約金額の100分の5）は、契約金額に含むのでしょうか。又は、別途必要という認識でしょうか。	契約保証金が必要となる場合は、契約金額には含まれません。その場合、保証金は一旦納付していただきますが、契約の履行確認後、返金します。
23	募集要項	3	「4 契約に関する事項 (4) 契約保証金について	大阪市契約規則第37条第1項第3号について、可否の判断としては、先の企画提案書類の「業務実績調査」等で判断されるのでしょうか。	お見込みのとおりです。
24	募集要項	3	「5 応募資格、必要な資格・許認可等 (9) 」について	統括責任者及び業務責任者、部門別責任者は隊長及び隊員で構成してもよいのでしょうか。それとも現場配属以外の構成員で構成する必要があるのでしょうか。	別で構成してください。
25	募集要項	3	「5 応募資格、必要な資格・許認可等 (9) イ」について	類似イベント等の「責任者」としての実績とは、元請けとしての履行実績を企画提案書の中に記載すればよいのでしょうか。	お見込みのとおりです。
26	仕様書	3	「6 警備体制等 (1) 」について	記載の「警備隊長を常時1名」とは、24時間常時配置との認識でしょうか。日中09時～22時の常時配置でも可能でしょうか。	24時間常時配置してください。
27	仕様書	3	「6 警備体制等 (1) 」について	記載の無線機について、発注者、運営統括ディレクターの想定準備数は何台でしょうか。	警備員が携帯する無線機を受注者で準備してください。発注者、運営統括ディレクターとの連絡用無線機は発注者で用意し、警備隊長分を貸与します。

大阪ヘルスケアパビリオンにおける警備業務委託（公募型プロポーザル）

【質問に対する回答】

No.	書類名称	頁	該当箇所	質問	回答
28	仕様書	3	「6 警備体制等（2）」について	記載の「施設検定1級の資格」所持者とは、24時間常時配置との認識でしょうか。日中09時～22時の常時配置でも可能でしょうか。	記載している資格は例示です。本業務の目的を遂行するにふさわしい条件・資格要件等を設定し、提案してください。
29	仕様書	3	「（3）警備員の配置」について	会期前、会期中、会期後において施設側の機械警備を使用することで、物理的に施錠、警備セットができる時間帯はあるのでしょうか。	ご提案いただく内容ですが、閉館時間帯に一部エリアにおいて搬出入を見込んでいます。
30	仕様書	4	「（5）その他」について	記載の発注者準備の中に、水道代、電気代（空調）は含まれているとの認識でよろしかったでしょうか。	お見込みのとおりです。
31	仕様書	4	「（5）その他」について	記載の準備品について、インターネット回線、電話回線は、発注者側の準備に含まれていますでしょうか。また、電話回線がない場合、その他連絡手段のご準備はありますでしょうか。	インターネット回線は準備しております。電話回線はバックヤード棟のみ、発注者にて準備する予定です。
32	仕様書	4	「（5）その他」について	記載の受注者負担の中に、事務所内へ出たゴミ処理費用は、受注者の負担になるのでしょうか。	現在検討中です。なお、機器設置等により発生するごみ等は原則持ち帰りいただく必要があります。
33	仕様書	6	「（4）再委託について」について	記載の「契約金額の相当部分」とはどこまでの相当を指すのでしょうか。	業務委託契約書（案）第16条第1項に規定する「主たる部分」を遂行するために必要となる相当額を指します。
34	その他		電気錠制御盤について	電子錠標準仕様書がアート製の電気錠制御盤となっておりますが、これを使用するのが必須でしょうか。もしくは、これが建築工事で納入されているということでしょうか。また、他製品でも可能な場合、警備室でのパソコン操作で状態監視・遠隔解錠を行えればよいでしょうか。	電気錠制御盤は、発注者が納入します。使用は必須としてください。
35	その他		電気錠の施工区分について	電気錠の施工区分は、建築工事区分という認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
36	その他		防犯センサー操作について	防犯センサーの警戒ON/OFF操作は、警備室で行うという認識でしょうか。	ご提案いただく内容です。
37	その他		防犯カメラについて	本館棟のEPSにある「TH-*-*」は、監視カメラ機器と防犯専用の端子盤でしょうか。	専用の端子盤ではありません。
38	その他		防犯カメラ（UPS：無停電電源装置）について	本館棟のHUB用コンセントが「GAC100V」となっているので、停電補償用のUPSは不要でよろしいでしょうか。また、提供機器にネットワークレコーダが入っていますが、レコーダ用のUPSは不要でしょうか。	いずれも必要です。
39	その他		エレベーターカメラの監視について	エレベーター内カメラの準備（施工）は、エレベーター業者様でしょうか。また、監視するエレベーターカメラは、バックヤード棟、本館棟EV-1、本館棟EV-2の3箇所でしょうか。	カメラは発注者にて設置します。箇所数についてはお見込みのとおりです。
40	その他		提供機器一覧の記載内容について	機器収納ラックは、警備室に置く前提でよろしかったでしょうか。また、機器収納ラック内に、提供機器以外の監視カメラ機器を置いてもよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。弊社提供機器以外の機器も収納していただいても構いません。